

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
मूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्र.सं.	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी का उटआनआगर)		आनुमानिक मूष-पक्षि-गण गणन (प्रीज्मपटिब कोलाइ फार्म काउन्ट)					सभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति
				४८ घंटे में ३७° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि०ली०	१० मि०ली०	१ मि०ली०	०.१ मि०ली०			
59	21-08-18 7.10 AM	21/08/18	C-20/1-23 श्रीमान नगर मालावा, वाराणसी-२२	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.४	उत्तम
60	21-08-18 7.30 AM	21/08/18	C-21/1/3 गन्ध बस्ती, गुरुवाहिया वाराणसी-२२	२०	२२	—	०	१	०	—	१	निल	संतोषप्रद
61	21-8-18 7.45 AM	21/08/18	C-33/58 देवावगढ़, सिता वाराणसी-२२	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.५	उत्तम
62	21-8-18 8.05 AM	21/08/18	C-19/31 बिधापिंड रोड वाराणसी-२२	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.६	उत्तम
63	21-8-18 8.15 AM	21/08/18	हैट्ट पार्क शिवाजी नगर महानगर वाराणसी-२२	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.५	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित -

संख्या

दिनांक 24-8-18 २००

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

वाराणसी नगर

से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद

केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी का उटआनआगर)		आनुमानिक मूष-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्प्टिव कोलाइ फार्म काउन्ट)					सभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल कलोरीन)	अभ्युक्ति
				४८ घंटे में ३७° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रक्खे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि०ली०	१० मि०ली०	१ मि०ली०	०.१ मि०ली०			
964	23-8-18 7.15 AM	23/08/18	C-24/155 जगतगंज वाराणसी - ई०	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.6	अप्रति
965	22-8-18 8.05 AM	23/08/18	स्टेज पोस्ट वार्डन स्कूल शिवपुर, वाराणसी-२२	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.8	अप्रति
966	23-8-18 8.15 AM	23/08/18	S- 3/13 हैडक्वार्टर वाराणसी - ई०	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.4	अप्रति
967	23-8-18 8.25 AM	23/08/18	S- 5/45 कमलाग्राम वाराणसी - ई०	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.2	अप्रति
968	23-8-18 8.40 AM	23/08/18	स्टेज पोस्ट स्वजुरी विराहा भोड, वाराणसी S.P.	20	28	—	०	1	०	—	1	नील	सन्तोष

निम्नलिखित को प्रेषित -

संख्या

दिनांक 25-08-18 200

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

वाराणसी नगर

से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद

केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी का उटआनआगर)		आनुमानिक मूष-पक्षि-गण गणन (प्रीज्पटिब कोलाइ फार्म काउन्ट)				सभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति
				४८ घंटे में ३७° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रक्खे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि०ली०	१० मि०ली०	१ मि०ली०	०.१ मि०ली०		
९६९	२५-८-१८ ६.५० AM	२५/०८/१८	B-१६/१०५ बालीलागा मदनपुरा, नो. ६५	नील	नील	—	०	०	०	—	०.६	उत्तम
९७०	२५-८-१८ ७.१५ AM	२५/०८/१८	स्टेड जोस्ट सर्विस पार्क वाराणसी - ५१	नील	नील	—	०	०	०	—	०.८	उत्तम
९७१	२५-८-१८ ७.३० AM	२५/०८/१८	B-२५/६० मालिनवस्ती दुर्गापुर, नो. ६५	नील	नील	—	०	०	०	—	०.६	उत्तम
९७२	२५-८-१८ ७.५० AM	२५/०८/१८	M-६/२ तुलसी गोबिन्द नगर बालीलागा वाराणसी - ६५	नील	नील	—	०	०	०	—	०.५	उत्तम
९७३	२५-८-१८ ८.१० AM	२५/०८/१८	B-१५/८२ देवप्रिया बस्ती बाली, वाराणसी ६५	नील	नील	—	०	०	०	—	१.०	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित -

संख्या

दिनांक

२५-८-१८

२००

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

वाराणसी नगर

से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद

केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी का उटआनआगर)		आनुमानिक मूष-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्प्टिब कोलाइ फार्म काउन्ट)					सभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अवधि
				४८ घंटे में ३७° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रक्खे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि०ली०	१० मि०ली०	१ मि०ली०	०.१ मि०ली०			
१७४	२५-८-१८ ६.५० AM	२५/०८/१८	स्टैंड पोस्ट शमशान मिशन अर-पताल, वाराणसी-५.प.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.७	निल
१७५	२५-८-१८ ७.१५ AM	२५/०८/१८	स्टैंड पोस्ट बेजुआहा पुलिस चौकी, वाराणसी-५.प.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.६	अवधि
१७६	२५-८-१८ ७.३० AM	२५/०८/१८	B-५३/२३ समय नंदन वाराणसी-५.प.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.७	अवधि
१७७	२५-८-१८ ७.३५ AM	२५/०८/१८	B-३५/१५६ हरश्री रजिनि मैदान, वाराणसी-५.प.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.७	अवधि
१७८	२५-८-१८ ८.१० AM	२५/०८/१८	B-३२/१२५ नकिता, वाराणसी-५.प.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.८	अवधि

निम्नलिखित को प्रेषित -

संख्या

दिनांक

२८-८-१८ २००

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान

से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद

कैमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी का उदभवनआगर)		आनुमानिक मूष-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्पटिव कोलाइ फार्म काउन्ट)					सभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ
				४८ घंटे में ३७° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रक्खे गये जल की मात्रा	५० मि०ली०	१० मि०ली०	१ मि०ली०	०.१ मि०ली०			
१७९	२७-८-१८ ७.१० AM	२७-०८-१८	स्टैंड पोस्ट	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.५	३८
			आई. एन. २०										
			बिन्दुवा, वरुण-५२	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.८	३९
१८०	२७-८-१८ ७.१५ AM	२७-०८-१८	पुलित नौसा	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.८	३९
			नारायणपुरा, वाराणसी - २२										
१८१	२७-८-१८ ७.३५ AM	२७-०८-१८	५-२१/१५	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.६	३९
			रमलपुरा, वाराणसी - २२										
१८१	२७-८-१८ ७.५५ AM	२७-०८-१८	५-१६/१७	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.२	३९
			नारायणपुरा, वाराणसी - २२										
१८३	२७-८-१८ ८.१० AM	२७-०८-१८	५-३५/१५	२०	२२	—	०	१	०	—	१	नील	संत
			नारायणपुरा, वाराणसी - २२										

निम्नलिखित को प्रेषित -

संख्या

दिनांक ३०-८-१८ २००

कैमिस्ट/स० कैमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

वाराणसी नगर

से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद

केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी का उटआनआगर)		आनुमानिक मूष-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्प्टिव कोलाइ फार्म काउन्ट)					सभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति
				४८ घंटे में ३७° सें० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रक्खे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि०ली०	१० मि०ली०	१ मि०ली०	०.१ मि०ली०			
१४५	२८-८-१८	२८-८-१८	८२०/१-२२	नील	नील	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
	७.०५ AM		220/1-22										
१४६	२८-८-१८	२८-८-१८	८५१/१०२	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.५	उत्तम
	७.२० AM		120/2-22										
१४७	२८-८-१८	२८-८-१८	८५१/१०३	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.८	उत्तम
	७.५० AM		120/3-22										
१४८	२८-८-१८	२८-८-१८	८५१/१०४	२०	३०	—	०	१	०	—	०	नील	उत्तम
	७.५० AM		120/4-22										
१४९	२८-८-१८	२८-८-१८	८५१/१०५	नील	नील	—	०	०	०	—	०	०.६	उत्तम
	८.१० AM		120/5-22										

निम्नलिखित को प्रेषित -

संख्या

दिनांक

३१-८-१८ २००

केमिस्ट / स० केमिस्ट

प्रबन्धक / महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने के दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक मूव-पक्षि-गण गणन (प्रोजेक्टिक कोलाइ फार्म काउन्ट)				समाध्य मूव-पक्षि-गण की संख्या १०० पि० ली० मौलिक जल में (प्रावेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नी रजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजोडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० प्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
879	30/07/18	6:40am	स्टैंड पोस्ट डा. रम-रं बिलिंग चेतन-नगर	निल	निल	—	०	०	०	—	०	0.4	इंतज
880	30/07/18	7:00am	C-26/36- श्रीमती वाराणसी - टी	13	19	—	०	1	०	—	1	निल	अंतोपप्रद
881	30/07/18	7:45am	लेबर आफिस नॉर्न बंगला - टी वाराणसी - टी	निल	निल	—	०	०	०	—	०	1.0	इंतज
882	30/07/18	8:05am	J-21/94, रसुलपुरा वाराणसी - टी	निल	निल	—	०	०	०	—	०	1.0	इंतज
883	30/07/18	8:25am	J-13/78 चौसाघाट, वाराणसी - टी	निल	निल	—	०	०	०	—	०	0.8	इंतज


निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या..... दिनांक..... २००

02/08/18



केमिस्ट/स० केमिस्ट



प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी जल संस्थान से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन,	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक सूक्ष्म-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्प्टिक कोलाइ फार्म काऊन्ट)				सम्भाव्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्रायोजित नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजिडुअल क्लोरीन)	व्यक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
						रखी गई परख नलियों की संख्या	१	५	५	५			
84	31/07/18	6:50am	स्टैंड पोस्ट सिगम आगा वाराणसी - 5.8.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
85	31/07/18	7:15am	C-33/305 चौहाना हिलपुर वाराणसी - 5.8.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
86	31/07/18	7:38am	C-33/58 दधानगर सिगम वाराणसी - 5.8.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.8	उत्तम
87	31/07/18	7:55am	स्टैंड पोस्ट नं० - 24 संपुलानन्द बंगला सिगम वाराणसी - 5.8.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
88	31/07/18	8:15am	स्टैंड पोस्ट, शिवापुरी बंगला वाराणसी - 5.8.	17	23	—	०	1	०	—	1	१.०	संतोषप्रद

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या दिनांक 200

03/08/18


केमिस्ट/स० केमिस्ट


प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी जल संस्थान से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने के दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन,	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक मूल-पक्षि-गण गणन (प्रोजेम्पटिक कोलाइ फार्म काउंट)				सम्भाव्य मूल-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली ले रखे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
889	01/08/18	6:55am	CK-656/106 - बड़ा पियरी वाराणसी - टी	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.२	उत्तम
890	01/08/18	7:15am	C-22/38 स्मिथ भाँसा वाराणसी - टी	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
891	01/08/18	7:30am	स्टेन पौस्ट मोतवाला याता वाराणसी - S.P.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
892	01/08/18	8:15am	A-32/377 शुद्धलम पुरा वाराणसी - टी	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
893	01/08/18	8:25am	स्टेन पौस्ट बैरनत रूइय मालेज, मिलीकोडा वाराणसी - S.P.	॥	१२	—	०	०	१	—	१	निल	शोतीषप्रद

निम्नलिखित को प्रेषित —

संख्या..... दिनांक..... २००

04/08/18

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी


वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी


..... वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक मूव-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्पटिक कोलाइ फार्म काउंट)				सम्भाव्य मूव-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्रावेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजोडुअल क्लोरीन)	व्यक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली ले रखे गये जल की मात्रा	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
94	02/08/18	6:50am	C-27/185-b जगतगढ़, वाराणसी - टी	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.४	उत्तम
95	02/08/18	7:10am	S-15/5 धौसाबाद, वाराणसी - टी	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
96	02/08/18	7:55am	2-203 पोस्ट बालील २ कुल शिवपुर, वाराणसी-५१	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
97	02/08/18	8:10am	S-3/107 डिग्री महाल वाराणसी - टी	१३	२१	—	०	०	१	—	१	मील	संतोषप्रद
98	02/08/18	8:25am	2-203 पोस्ट इकलोज वाराणसी - टी	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या..... दिनांक..... ०२/०८/१८ २००


केमिस्ट/स० केमिस्ट


प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने के दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन,	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक मूव-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्प्टिक कोलाइ फार्म काउन्ट)				सम्भाव्य मूव-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्रावेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिजन)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजोड्युअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० प्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
899	03/08/18	7:00am	स्टैंड पोस्ट मोल्द चौकी, दशासुमेय वाराणसी - 58	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	इतल
900	03/08/18	7:20am	B-1/65 - 314 शाही वाराणसी - 58	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	इतल
901	03/08/18	7:35am	B-2/202 मोल्द मोल्द वाराणसी - 58	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.२	इतल
902	03/08/18	7:55am	B-27/160 पदमल्ला मोल्द वाराणसी - 58	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.४	इतल
903	03/08/18	8:15am	स्टैंड पोस्ट नगर निगम सभागार चौकी - रेवडी वलाव वाराणसी - 58	१७	२३	—	१	०	०	—	१	सीम	संतोष प्रद

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या..... दिनांक..... ०६/०८/१८ २००

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन,	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक मूव-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्प्टिक कोलाइ फार्म काऊंट)				सम्भाव्य मूव-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राइबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट जी रजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली ले रखे गये जल की मात्रा रखी ग२ परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
०४	०५/०८/१८	७:१०am	M-12/212 बजरडीहा वाराणसी - ४५	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
०५	०५/०८/१८	७:३५am	पुलिस चौकी मकराना वाराणसी - ४५	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
०६	०५/०८/१८	८:१५am	स्टेड पोस्ट बसिया बरिहा वाराणसी - ५१	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
०७	०५/०८/१८	८:२०am	B-31/75 भोगविर वाराणसी - ४५	०९	१५	—	१	०	०	—	१	निल	संतोषप्रद
०८	०५/०८/१८	६:५५am	स्टेड पोस्ट रायदा बजारा गद्दीर - वाराणसी - ५१	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.८	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या..... दिनांक..... ०५/०८/१८ २००


केमिस्ट/स० केमिस्ट


प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी जल संस्थान से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक मूव-पक्षि-गण गणन (प्रोजेम्पटिक कोलाइ फार्म काउंट)				समाध्य मूव-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्रादेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० प्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली ले रखे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
09	06/08/18	7:05am	C-26/36 राणकपुरी वाराणसी - टैप	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.४	उत्तम
10	06/08/18	7:25am	L-12/36 लेबर कालोनी, धुपचन्डी, वाराणसी-टैप	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.६	उत्तम
11	06/08/18	7:55am	J-11/55 मालिन बस्ती चौसाघाट, जेलबरीमा	2०	22	—	०	1	०	—	1	निल	सन्तोषप्रद
12	06/08/18	8:०5am	J-35/153 नमरुघाट वाराणसी - टैप	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.५	उत्तम
13	06/08/18	8:28am	अहैत पोस्ट रा० आबू० सि० पौन्यघाट वाराणसी - SP	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.४	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या दिनांक 09-8-18 २००

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी जल संस्थान से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद..... केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन,	जलप्राप्ति का स्थान	वायु पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		जानुमानिक सूक्ष्म-पक्षि-गण गणन (प्रोजेस्पटिक कोलाइ फार्म काउंट)				सम्भाव्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या १०० पि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नी रजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
14	07/08/18	6:50am	C- 20/2-2 पिशाच मौलान वाराणसी - टी	निल	निल	—	0	0	0	—	0	1.0	उत्तम
15	07/08/18	7:10am	C-15/254 लाला पुरा वाराणसी - टी	निल	निल	—	0	0	0	—	0	1.0	उत्तम
16	07/08/18	7:35am	S- 21/113 शालिग्राम शर्मा मकदोईया चौ० बा० टी	निल	निल	—	0	0	0	0	0	0.6	उत्तम
17	07/08/18	7:55am	स्टैंड पोस्ट इलाहाबाद केन्द, सिगरा वाराणसी - ५.पि.	15	19	—	0	1	0	—	1	निल	संतोषप्रद
18	07/08/18	8:10am	स्टैंड पोस्ट इलाहाबाद सिगरा, वाराणसी - ५.पि.	निल	निल	—	0	0	0	—	0	0.6	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या..... दिनांक १०/०८/१८-२००

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी जल संस्थान से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम


नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट


क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक सूक्ष्म-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्पटिक कोलाइ फार्म काउंट)				समाध्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजोडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली ले रखे गए जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
19	08/08/18	6:55am	स्टैंड पोस्ट - 510 म.चि. कलीरौरा वाराणसी - 5.P.	निल	निल	—	0	0	0	—	0	0.8	उत्तम
20	08/08/18	7:15am	स्टैंड पोस्ट महोदरी पार्क वाराणसी - 5.P.	13	19	—	0	0	1	—	1	निल	मेजोप्राय
21	08/08/18	7:55am	A-34/78 जी० टी० रोड वाराणसी - टैप	निल	निल	—	0	0	0	—	0	1.0	उत्तम
22	08/08/18	8:05am	A-34/107-B गोलेगाड़ा वाराणसी - टैप	निल	निल	—	0	0	0	—	0	1.0	उत्तम
23	08/08/18	8:30am	J-31/34 कटवा भाग, वाराणसी - टैप	निल	निल	—	0	0	0	—	0	0.8	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या दिनांक 200

11/08/18


केमिस्ट/स० केमिस्ट


प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक सूक्ष्म-पक्षि-गण गणन (प्रोजेक्टिक कोलाइ फाम काउन्ट)				समाध्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या १००-मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नबर कोलोफाम आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नी रजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली ले रखे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
२४	०९/०८/१८	७:०५am	S- १७/१० भोसिनावा वाराणसी - टैप	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.६	उत्तम
२५	९/०८/१८	७:१५am	S- १७/३८४ बोदेसर, वाराणसी - टैप	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.६	उत्तम
२६	०९/०८/१८	७:५५am	S- २/३३६ गिल्ट बाजार वाराणसी - टैप	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
२७	०९/०८/१८	८:१०am	S-टैप पोस्ट महर बहमिल गेट - वाराणसी-S.P	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
२८	०९/०८/१८	८:३०am	महर स्टेज पोस्ट खजुरी तिरहा मौड, वाराणसी-S.P	१७	२३	—	१	०	०	—	१	निल	संतोष

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या..... दिनांक २००

12/08/18


केमिस्ट/स० केमिस्ट


प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने के दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक सूक्ष्म-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्प्टिक कोलाइ फार्म काउंट)				सम्भाव्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या १००.मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° सें० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली ले रखे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
29	10/08/18	6:55am	D-33/18 नई भुइया, वाराणसी - टैप	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.४	उत्तम
30	10/08/18	7:०5am	स्टैड पोस्ट गौदवालीया पौराहा वाराणसी - S.P.	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.6	उत्तम
31	10/08/18	7:25am	D-41/8 शारीकुआ वाराणसी - टैप	निल	निल	—	०	०	०	—	०	1.0	उत्तम
32	10/08/18	7:55am	B-18/64-65 आसिद मैदान रेवेडा लालाब बारा-टैप	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.४	उत्तम
33	10/08/18	8:1०am	स्टैड पोस्ट दिनदयाल नगर वाराणसी - S.P.	11	17	—	1	०	०	—	1	निल	संतोष

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या..... दिनांक..... २००

10/08/18

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	वायु पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक मूव-पक्षि-गण गणन (प्रोजेक्टिक कोलाइ फार्म काउंट)				सम्भाव्य मूव-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजोडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
34	13/08/18	6:40am	स्टैंड फोर्ट सेपुरा आड. सतगज वाराणसी - 5P.	17	23	—	1	0	0	—	1	निल	संतोष प्र
35	13/08/18	7:00am	J-21/33 - रमलपुरा वाराणसी - 5P.	निल	निल	—	0	0	0	—	0	1.0	उत्तम
36	13/08/18	7:20am	पुलिस चौकी वाराणसी - 5P.	निल	निल	—	0	0	0	—	0	0.4	उत्तम
37	13/08/18	7:35am	जलरूप, वाराणसी - 5P. J-264/2	निल	निल	—	0	0	0	—	0	0.6	उत्तम
38	13/08/18	7:55am	शालिवाहन बस्ता इलाहाबाद बा. रो. J-35/151 वाराणसी - 5P.	निल	निल	—	0	0	0	0	0	0.8	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या दिनांक 200

16/08/18


केमिस्ट/स० केमिस्ट


प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी जल संस्थान से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने के दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक सूक्ष्म-पक्षि-गण गणन (प्रोजेक्टिक कोलाइ फार्म काउन्ट)				समाध्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या १००-मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नी रजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली ले रखे गये जल की मात्रा रखी गई परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
939	14/08/18	6:55am	S-21/113- भल्लुवाहिया, गोलिन बरती - वाराणसी - टैप	19	23	—	1	0	0	—	1	निल	संतोष प्रद
940	14/08/18	7:10am	C-19/69 विद्यापिठ रोड वाराणसी - टैप	निल	निल	—	0	0	0	—	0	0.8	उत्तम
941	14/08/18	7:25am	स्टेड पोस्ट सिंगरिया थाना वाराणसी - S.P.	निल	निल	—	0	0	0	0	0	0.8	उत्तम
942	14/08/18	7:55am	D-64/6-D बाधोपुर, सिंगरिया वाराणसी - टैप	निल	निल	—	0	0	0	—	0	0.6	उत्तम
943	14/08/18	8:25am	स्टेड पोस्ट हिवासी, गिर वाराणसी - S.P.	11	15	—	1	0	0	—	1	निल	संतोष प्रद

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या दिनांक 200

17/08/18

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने के दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंट आन आगर)		आनुमानिक मूष-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्प्टिक कोलाइ फार्म काउंट)				सम्भाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या १०० पि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नी रजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजोडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखतली ले रखे गये जल की मात्रा रखी गई परखतलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
५	16/08/18	7:00am	स्टैंड पोस्ट रायरा गाँवा ओपे वाराणसी - ५००	५	13	—	०	1	०	—	1	निल	संतोषप्रद
5	16/08/18	7:55am	स्टैंड पोस्ट श्रीवृत्तिर चौक वाराणसी - ५००	निल	निल	—	०	०	०	—	०	1-०	उत्तम
6	16/08/18	8:10am	५-३/१०५ उदारी गेट वाराणसी - ५००	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.८	उत्तम
7	16/08/18	8:25am	५-५/८२-अद्वैत बाबा २० वाराणसी - ५००	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.८	उत्तम
8	16/08/18	8:55am	५-२५/१-२५-६ नालपुर, गंधी ओपे रोड, वा-५००	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०-६	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या दिनांक २००

18/08/18

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद..... केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने के दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआपर)		आनुमानिक सूक्ष्म-पक्षि-गण गणन (प्रीजम्पटिक कोलाइ फार्म काउन्ट)				सम्भाव्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्राबेबिल नंबर कोलोफार्म आर्गेनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट जी रजो भाग प्रति १० लाख में (फो रेजोइड जल नमूने में)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली ले रखे गये जल की मात्रा रखी ग२ परख नलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
949	18/08/18	7:05am	M-15/425- बनरसीहा वाराणसी - टप	निल	निल	—	0	0	0	—	0	1.0	उत्तम
950	18/08/18	7:40am	B-34/166 खुर्दपुर, सब्जी मंडी, वाराणसी - टप	13	17	—	1	0	0	—	1	निल	संतोषप्रद
951	18/08/18	7:25am	बनरसीहा वाराणसी - टप	निल	निल	—	0	0	0	—	0	1.0	उत्तम
952	18/08/18	7:55am	स्टेड पोस्ट वाराणसी - टप	निल	निल	—	0	0	0	—	0	1.0	उत्तम
953	18/08/18	8:15am	M-1/166-F-E2 सामान धाट वाराणसी - टप	निल	निल	—	0	0	0	—	0	0.6	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या..... दिनांक..... 21/08/18

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

वाराणसी जल संस्थान प्रयोगशाला, वाराणसी

..... वाराणसी नगर से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम व पद केमिस्ट

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने के दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जलप्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिलीलीटर पानी (कालोनी काउंटआनआगर)		आनुमानिक सूक्ष्म-पक्षि-गण गणन (प्रोजेक्टिक कोलाइ फामं काऊंट)				सम्भाव्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या १०० मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नंबर कोलोफामं आर्गेनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति १० लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन)	अभ्युक्ति	
				४८ घंटे में ३७ ° से० ग्रे० तापमान पर	७२ घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखतली ले रखे गये जल की मात्रा रखी गई परखतलियों की संख्या	५० मि० ली०	१० मि० ली०	१ मि० ली०				०.१ मि० ली०
७५५	20/08/18	7:05am	K-67/84-4C नारायणगढ़ जल संस्थान वाराणसी - ६५	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
७५५	20/08/18	7:15am	J-13/9 लेबर कालोनी वाराणसी - ५९	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.८	उत्तम
७५६	20/08/18	7:25am	J-21/93-A रमुलपुरा वाराणसी - ६५	निल	निल	—	०	०	०	—	०	१.०	उत्तम
७५७	20/08/18	7:45am	J-14/173 काजी सह दुर्गा प्रसा वाराणसी - ६५	१३	१७	—	१	०	०	—	१	निल	संतोषप्रद
७५८	20/08/18	8:05am	J-74/4 नारायणगढ़ वाराणसी - ६५	निल	निल	—	०	०	०	—	०	०.८	उत्तम

निम्नलिखित को प्रेषित—

संख्या..... दिनांक..... 200

23/08/18

केमिस्ट/स० केमिस्ट

प्रबन्धक/महाप्रबन्धक
वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी